



**AIB-VINÇOTTE BELGIUM** vereniging zonder winstoogmerk  
 Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
 tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
 Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels  
 Ondernemingsnummer : BE 0402.726.875  
 Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11  Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11  
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11  Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

**SCHOLJERS PATRICK**  
**TEN EDESTRAAT 26**  
**9890 GAVERE**  
**TEL 093844817**

Verslag nr.: ..... / ..... Lid nr.: ..... Aanvrager: .....

Verantwoordelijke voor de werken: Gegevens: Installatie: Eigenaar of beheerder: .....

Naam, voornaam: **SCHOLJERS PATRICK** Naam, Voornaam: .....  
 Adres: .....  
 Ident. Kaart nr.: **9890 GAVERE** Post nr. + stad: .....  
 BTW nr.: **BE TEL 093844817** Tel: ..... / ..... / .....

Basis van het onderzoek:  Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)  ARAB  .....

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input checked="" type="checkbox"/> Ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271 bis	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Wooneenheid
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk		<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> 2 Huishoudelijke werkeenheid
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> periodiek	<input type="checkbox"/> controle		<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art .....	<input type="checkbox"/> 3 Gemeenschappelijke delen
	<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> verzwaring	<input type="checkbox"/> overdracht	<input type="checkbox"/> Art .....	<input type="checkbox"/> Art .....	<input type="checkbox"/> 4 Andere

**Algemene gegevens elektrische installatie:**

Gegevens verdelers	EAN	<input checked="" type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld	<input checked="" type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: .....	Meterstand dag: .....	nacht: .....
Gegevens installatie	Nominale spanning: <input checked="" type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 3x230V <input type="checkbox"/> 3N400V	Type aardelektrode:	
	Maximale nominale stroom (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> aardingslus <input checked="" type="checkbox"/> open / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord: ..... X ..... mm <sup>2</sup> - Type: ..... X.V.B.	<input type="checkbox"/> .....	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: ..... A / 300 mA	Aantal borden: ..... 1	Aantal eindstroombanen: ..... 9
	Zie bijlage		

**Metingen - testen - controles - verzegeling:**

<input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input checked="" type="checkbox"/> Toestellen	<input checked="" type="checkbox"/> Materieel	<input checked="" type="checkbox"/> Doorsnede	<input checked="" type="checkbox"/> Schema's
<input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand: 12 Ω	<input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau: 1 MΩ	<input checked="" type="checkbox"/> Controle foutlus	<input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit	<input checked="" type="checkbox"/> Test DSI		
Differentieelstroominrichting: <input checked="" type="checkbox"/> werd verzegeld <input type="checkbox"/> was verzegeld <input type="checkbox"/> was niet verzegeld <input type="checkbox"/> kan niet verzegeld worden						

**Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)**

<b>Inbreuken Nieuwe installatie</b>	.....	Visum DNB:
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	.....	
<b>Inbreuken Bestaande installatie</b>	.....	
<input type="checkbox"/> Nihil	.....	Aangestelde DNB: Naam: .....
<b>Opmerkingen</b>	.....	Visum:
<input type="checkbox"/> Nihil	.....	

**Besluit(en):**

De nieuwe installatie  voldoet  voldoet niet aan het AREI.  
 De bestaande installatie  voldoet  voldoet niet aan het AREI.

**De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:**  
 vóór **16.11.2008**  
 ● door hetzelfde erkend organisme (\*\*)

**Agentbezoeker:**

Naam: **HEBBELINCK** Agent nr.: **3228** Datum: **16.11.2008**  
 Aantal bijlagen:  Situatieschema(s)  Eéndraadschema(s)  .....

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
 (\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat er in overtrekking zijnde installatie geen gevaar blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.